



Michael A. Nutter  
Мэр

# ГОРОД ФИЛАДЕЛЬФИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

240 SPRING GARDEN STREET, PHILADELPHIA, PA 19123-2991



Lloyd Ayers  
Начальник управления  
пожарного надзора

## Пожарная безопасность коммерческих организаций

**Пожар в организации может привести к разрушениям, а также потенциально послужить причиной закрытия организации. Департамент пожарной службы города Филадельфия представляет следующие нормы и требования пожарной безопасности, которые предназначены для предупреждения пожара и обеспечения вашей безопасности. За более подробной информацией обращайтесь в отдел предупреждения пожаров по телефону 215-686-1382 или 215-686-1383.**

### Пожары:

- Необходимо иметь план эвакуации при пожаре, а также удостовериться, что все работники с ним ознакомились.
- В случае обнаружения задымления или огня необходимо включить пожарную сигнализацию (если она установлена), обеспечить эвакуацию людей из здания и позвонить в Департамент пожарной службы по номеру 911.

### Системы пожарной сигнализации:

- При необходимости нужно установить надлежащую систему пожарной сигнализации, которая должна ежегодно проверяться и испытываться сертифицированной компанией.
- Организации, над которыми расположены жилые помещения, обязаны иметь пожарную сигнализацию.

### Портативные огнетушители:

- Необходимо установить портативные огнетушители, имеющие класс пожаротушения 2-A:1-B:C.
- Огнетушители должны ежемесячно проверяться на наличие повреждений и возможность использования, а также ежегодно передаваться на техобслуживание в компанию-производитель портативных огнетушителей.

### Указатели выхода:

- Указатели выхода должны быть установлены возле выходов, они должны быть всегда освещены и не закрыты другими предметами.
- Указатели выхода должны устанавливаться в помещении или на этаже, где работает 50 и более человек.

### Проходы:

- Ширина проходов должна быть не менее 36 дюймов, проходы не должны быть загромождены складываемыми предметами, а также они должны вести к выходу.

### Складирование предметов:

- Складированные предметы должны быть аккуратно расставлены, чтобы не создавалась опасность их опрокидывания.
- Требуется, чтобы зазор между складываемыми предметами и спринклерными головками составлял 18 дюймов и 24 дюйма — между складываемыми предметами и потолком. (Это требуется для обеспечения возможности тушения пожара.)
- Запрещено что-либо складировать на лестничных клетках.

### Отходы:

- Горючие материалы, предназначенные для утилизации с мусором, должны храниться на улице в контейнерах с крышками.

### Портативные обогреватели:

- Запрещается использование керосиновых обогревателей в коммерческих организациях.
- Использование электрических обогревателей не рекомендуется, однако в случае их использования они должны находиться на расстоянии 3 футов от горючих веществ.

### Электрическая проводка:

- Использование удлинительных кабелей запрещено кроме случаев, когда подключается только одно портативное устройство.
- Скрутки проводов должны устраиваться в соединительных коробках, снабженных крышками.
- Запрещено перегружать электрические цепи.
- Для подключения нескольких электрических шнуров компьютерных систем следует использовать сетевые фильтры.



### Нагреватели и прочие источники тепла:

- Нагреватели должны проходить ежегодную проверку и необходимое техобслуживание.
- Расстояние между складываемыми предметами и источниками тепла должно составлять 3 фута.

### Замки:

- Во время нахождения в здании людей замки на дверях выходов должны быть открыты.
- Запрещается использовать засовы, механические замки и крючки, закрытые деревом, для установки на внутренней стороне дверей выходов.

### Рестораны:

- Над кухонными плитами необходимо устанавливать вытяжные колпаки и системы подавления. Необходимо постоянно содержать их в чистоте. Жир является легковоспламеняющимся веществом.
- На расстоянии 30 футов от кухонных плит необходимо установить портативный огнетушитель типа К.
- Это относительно новый тип огнетушителя, который предназначен для тушения горящего жира.

