



Michael A. Nutter
Mayor

CIUDAD DE FILADELFIA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS

240 SPRING GARDEN STREET, PHILADELPHIA, PA 19123-2991



Lloyd Ayers
Fire Commissioner

Seguridad Contra Incendios en Comercios

Un incendio en un comercio puede producir grandes trastornos y potencialmente derivar en el cierre del comercio. El Departamento de Bomberos de Filadelfia ofrece los siguientes Códigos de incendio y requisitos de seguridad contra incendios que están diseñados para prevenir incendios y garantizar su seguridad. Para obtener más información, por favor comuníquese con la Fire Prevention Division (División de Prevención de Incendios) del departamento llamando al 215-686-1382 o 215-686-1383.

Incendios:

- Prepare un plan de escape en caso de incendio y asegúrese de que todos los empleados conozcan en plan.
- Cuando se observe humo o fuego, haga sonar la alarma de incendio (si hay una instalada), asegúrese de que los ocupantes evacúen el edificio y llame al Departamento de Bomberos a través del 911.

Sistemas de alarmas de incendios:

- Instale un sistema de alarmas de incendios adecuado, si fuera necesario, y solicite a una compañía certificada que lo inspeccione y evalúe anualmente.
- Los comercios con unidades de vivienda en la planta alta tienen la obligación de contar con un sistema de alarma de incendio.

Extintores portátiles de incendios:

- Instale extintores portátiles de incendios con una calificación de extinción de incendios de al menos 2-A:10-B:C.
- Controle los extintores de incendio mensualmente para detectar daños o verificar el uso, y contrate a una compañía de extintores portátiles de incendios para realizar el servicio anual.

Señalización de salida:

- Se deben señalar las salidas, las cuales tienen que estar siempre iluminadas y no obstruidas por la presencia de objetos u otros artículos almacenados.
- Se requiere la instalación de señalizaciones de salida en las salas o plantas que puedan alojar 50 o más personas.

Pasillos:

- Se exige que los pasillos tengan al menos 36 pulgadas de ancho, estén libres de objetos y conduzcan a las salidas.

Almacenamiento:

- Se requiere el almacenamiento de objetos de manera prolija y de forma que no representen un riesgo de tropiezo.
- Se requiere que haya una distancia de 18 pulgadas entre los objetos almacenados y los cabezales de los rociadores y 24 pulgadas desde los cielorrasos. (Esto es necesario para combatir el incendio).
- No almacene nada en las escaleras.

Material de desecho:

- Los materiales combustibles destinados a la recolección de basura deben almacenarse fuera de las instalaciones en contenedores con tapa.

Calentadores de ambientes portátiles:

- No se permiten los calentadores de queroseno en los comercios.
- No se recomienda el uso de calentadores de ambientes eléctricos pero, si se usan, deben colocarse a una distancia de 3 pies de los materiales combustibles.

Cableado eléctrico:

- No use alargadores, excepto cuando estén conectados a un único aparato portátil.
- Los empalmes de cableados tienen que estar en cajas de empalme con tapa.
- No sobrecargue los circuitos eléctricos.
- Para los sistemas de computación, use enchufes múltiples para los diferentes cables eléctricos.

Calentadores y otras fuentes de calor:

- Solicite la inspección anual de los calentadores y realice el mantenimiento requerido.
- Mantenga los objetos almacenados a una distancia de 3 pies de las fuentes de calor.

Cerraduras:

- Se requiere que las cerraduras de las puertas de salida estén sin llave cuando el edificio esté ocupado.
- No se permite la instalación de pasadores, cerraduras con llave y ménsulas con parantes montados en la parte interna de las puertas de salida.

Restaurantes:

- Se requiere la instalación de campanas de escape y sistemas de supresión sobre los artefactos de cocina. Manténgalos limpios. La grasa es inflamable.
- Se requiere la instalación de un extinguidor portátil de incendio tipo K en un radio de 30 pies de los artefactos de cocina.
- Es un extinguidor de incendios relativamente nuevo diseñado para extinguir incendios por grasa.

